



Megjegyzés:
 ±0.00 = 148.79 mBf
 - A vizes helyiségekben teljes magasságú csempé faburkolat készül
 - A konyhákban csempé faburkolat készül a konyhapult felett 60 cm-es sávban
 - A WC-jük ajtóik külső felől, tűzvédelmi terv szerint
 - Az EPS lemezzel hőszigetelt vakolat homlokzati felületénél a nyílászárók felett teljes vastagságban, 20 cm magasságú, két oldalra legalább 30 cm-t túlnyúló ásványgyapot sáv készül. Ahol a nyílászáró a hőszigetelés síkjában épül be, a 20 cm-es ásványgyapot sávot a nyílászáró közeli körében, minden oldalon el kell készíteni.
 - Ásványgyapot hőszigetelés készíti a földszint, a homlokzati tűzterjedés elleni gátakat, a szellőztető csatlakozások mögött, a padlásokon, a parkoló feletti arkádfödémén és a tűzvédelmi terv szerinti helyeken.
 - A tervlapok a műszaki leírással, szakági tervekkel és közzététellel együtt értelmezendők!
 - A műszaki rajzokat az európai geometria szabályai szerint kell értelmezni!

- CW-UW75+2+2 rig. RB12.5 szerelt válaszfal
- YTONG Classic pórusbeton falazat
- Knaf W115 hanggátló fal, 18 cm vastag, R_w+C=51 dB, A2 E1 45 (2×CW50 váz + 5×A13 gipszkarton + 2×50 mm ásványgyapot) kétoldali előfalfallal (A13 gipszkarton, CD50 váz, állítható kengyellet) összesen 35 cm vastag
- Monolit vasbeton szerkezetek
- Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelés
- Ásványgyapot hőszigetelés, A1 tűz- és sz. oszt.
- Extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés

Piros mezővel jelölt beállók: FOGLALÓZVA

Földszinti alaprajz		ék-01	
28 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ KIVITELI TERV		M 1:50	2024. 11. 04.
Építés helye:	8900 Zalakeresztúr, Munkácsy Mihály utca 10-12. hrsz.: 3688	Zalacap Bau Kft. 8900 Zalakeresztúr, Rákóczi u. 24.	
Megrendelő:	Zalacap Bau Kft. 8900 Zalakeresztúr, Rákóczi u. 24.	Bertók Sándor ok. építésmérnök E1 20-0014	
Feladat tervező:	Szűcs György ok. építésmérnök E-20-0241	Salmos László ok. építésmérnök E-20-0317	
Tervező munkatársak:	Salmos László ok. építésmérnök E-20-0241	Som László ok. építésmérnök E-20-0317	
Statusz:	Készült	Tervező: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	
Gépkész:	Tervező: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	Készítő: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	
Tűzvédelmi tervező:	Tervező: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	Készítő: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	
Villamos tervező:	Tervező: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	Készítő: Som László ok. építésmérnök E-20-0317	